



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79

с. Калиновское

(место составления)

"07" августа 2015 г.

16-00

(дата и время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ Св-3550-р

с "06" августа 2015 г. по адресу: 624854, Свердловская область, Камышловский район, с. Калиновское, ул. Гагарина, 16.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № Св-3550-р от 05.08.2015 года И.О. руководителя
Уральского управления Ростехнадзора Дрока Д.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля хода подготовки электро-теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Калиновское сельское поселение (МУП ЖКХ КСП)

ОГРН 1126633001637 ИНН 6633019641 мурzhkxksp@mail.ru, тел./факс 8 (34375)-41182

Юридический адрес: 624854, Свердловская область, Камышловский район, с. Калиновское, ул. Гагарина, 16.

Фактический адрес: 624854, Свердловская область, Камышловский район, с. Калиновское, ул. Гагарина, 16.

Директор	Панасюк Василий Дмитриевич	т. 8-9089112730
Мастер	Новиков Андрей Иванович	т. 8-9506353511

Продолжительность проверки: с « 06 » августа по « 07 » августа 2015 г.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): директор

МУП ЖКХ КСП

Панасюк Василий Дмитриевич

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

№ пп	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Черноусов Владимир Григорьевич	государственный инспектор	проверяющий
2	Петров Альберт Викторович	государственный инспектор	проверяющий

При проведении проверки присутствовали: директор МУП ЖКХ КСП Панасюк Василий Дмитриевич

В ходе проведения проверки:

1.	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.	Не требуется МУП ЖКХ КСП является теплоснабжающей и тепло транспортирующей организацией
2.	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.	Выполнено Согласованные руководителем температурные графики и тепловые схемы МУП ЖКХ КСП представлены.
3.	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.	Не выполнено Расчет критериев надежности МУП ЖКХ КСП не произведён.
4.	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.	Выполнено Договор 4-0296/13 от 20.09.2013 г. с ЗАО «Уралсевергаз» на поставку и транспортировку газа
5.	Укомплектованность указанных служб персоналом. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.	Не выполнено Представлено штатное расписание МУП ЖКХ КСП и справка о отсутствии вакансий предприятия МУП ЖКХ КСП. Персонал обслуживающий тепловые энергоустановки и тепловые сети не аттестован.
6.	Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.	Выполнено Наладка (регулировка) тепловых сетей проводилась, представлен акт № 5 от 22.07. 2015 г.
7.	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.	Выполнено Представлен акт повторного допуска в эксплуатацию узла учёта ТЭ по 01.10.2015
8	Обеспечение качества теплоносителей.	Выполнено Установлены приборы контроля параметров теплоносителя на тепловых сетях МУП ЖКХ КСП.
9	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.	Выполнено Учет реализуемой тепловой энергии организован. Представлен акт повторного допуска в эксплуатацию узла учёта ТЭ по 01.10.2015 г.
10	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.	Выполнено Строительство тепловых сетей не велось.
11	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:	
11.1	Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.	Не требуется

11.2	Соблюдение водно-химического режима.	Не выполнено
11.3	Отсутствие фактов эксплуатации тепло-энергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.	Выполнено Котельная введена в эксплуатацию 26.09.2013 г.
11.4	Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Выполнено Представлен утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей МУП ЖКХ КСП № 4 от 15.10.2013 г.
11.5	Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.	Выполнено Представлены расчёты и постановление № 137 от 01.07.2014 г.
11.6	Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Выполнено Представлен порядок мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах МУП ЖКХ КСП от 19.08.2013 г.
11.7	Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.	Выполнено, Гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей проводились с составлением акта № 2 от 20.06.2015 г.
11.8	Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.	Выполнено Представлен план мероприятий по подготовке к работе МУП ЖКХ КСП в отопительный период 2015-2016 г.
11.9	Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.	Выполнено Мероприятия по ремонту тепловых сетей МУП ЖКХ КСП выполнен на 58% от плана.
11.10	Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.	Выполнено Договор 4-0296/13 от 20.09.2013 г. с ЗАО «Севергаз» на поставку и транспортировку газа
12	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	Выполнено
13	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.	Выполнено МУП ЖКХ КСП не проверялось Уральским Управлением Ростехнадзора.

Вывод: Организация МУП ЖКХ КСП не выполнила пункты № 5, № 11.2. На основании этого считаем подготовка теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов ведётся неудовлетворительно.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний Ростехнадзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица проводимая органом государственного надзора **внесена;**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного надзора **в наличии:**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)


Прилагаемые документы: Распоряжение № Св-3550-р от 05 августа 2015 г. И.О. руководителя Уральского управления Ростехнадзора Дрока Д.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

В.Г. Черноусов

Государственный инспектор



А.В. Петров

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МУП ЖКХ КСП



(подпись)

В.Д. Панасюк